



PRINCIPAUX PROBLÈMES à résoudre sur la base des résultats de l'enquête WASH pour les établissements de santé catholiques:




* Sources d'eau améliorées comprennent eau courante (robinet), forage ou puits tubés ; puits protégés, source d'eau naturelle et eau de pluie protégées.

PRINCIPAUX PROBLÈMES à résoudre sur la base des résultats de l'enquête WASH pour les établissements de santé catholiques:



* Les installations sanitaires améliorées comprennent la chasse d'eau/déversement dans le système d'égout, les latrines à fosses septiques ou à fosse ; latrines améliorées à fosse ventilées; toilettes à compost; ou latrines à fosse avec dalles.

PRINCIPAUX PROBLÈMES à résoudre sur la base des résultats de l'enquête WASH pour les établissements de santé catholiques:



* Les méthodes sûres d'élimination des déchets infectieux et tranchants comprennent l'incinération et l'enfouissement dans une fosse maçonnée et protégée.

** La méthode sûre d'élimination du placenta est l'enfouissement dans une fosse maçonnée et protégée. Les patients peuvent rapporter les placentas à la maison s'ils ont d'abord été désinfectés.

PROBLÈMES MINEURS à résoudre sur la base des résultats de l'enquête WASH pour les établissements de santé catholiques:

PROBLÈMES MINEURS	SOLUTIONS
Pas d'allocation budgétaire pour le WASH (Question M)	Désigner des postes de dépense dans le budget pour le WASH (achats, opérations, maintenance)
Pas d'installations d'hygiène des mains aux points de soins (Questions 8 & D3)	Fournir l'eau courante (seau avec robinet ou installer le lavabo) ou solution hydro-alcoolique aux points de soins
Toilettes non hygiéniques (Question 12)	Désigner une personne pour nettoyer les toilettes au moins 2 fois par jour
Pas de toilettes dédiées au personnel (Question 13)	Désigner une toilette pour le personnel
Pas de toilettes séparées par sexe (Question 14)	Désigner la moitié des toilettes pour les femmes et une autre moitié pour les hommes
Pas d'installations pour l'hygiène menstruelle (Question 15)	Fournir une poubelle pour l'évacuation des déchets et un bassin pour nettoyage uniquement dans les toilettes dédiées aux femmes
Pas d'installations d'hygiène des mains dans les 5 mètres des toilettes (Question 17)	Fournir l'eau courante (seau avec robinet ou installer le lavabo) dans les 5 m de tous les blocks des toilettes
Nettoyeurs non formés (Question 19)	Former les personnes responsables de nettoyage sur les protocoles de nettoyage
Pas de poubelles pour séparation des déchets dans les salles de soins (Question 21)	Fournir 3 poubelles pour l'évacuation des déchets dans les salles de soins (1 réceptacle pour objets tranchants, 2 poubelles pour déchets infectieux et généraux)
Plan de plan de maintenance en cours de mise en œuvre (Question 27)	Développer et exécuter le plan pour opérations et maintenance quotidiennes des infrastructures